

Україна

ТОВ " ГРАНІТПРОМПЕРЕРОБКА "

27641, Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське,
вул. Автолюбителів, буд. 13»

ПАСПОРТ

Кому: _____

(найменування споживача)

адреса: _____

Матеріал з відсіву дроблення гірських порід (відсів) в кількості _____ **тонн.**

Результати випробування

Найменування вимірів	Вимоги згідно ДСТУ 26193-84	Фактичні значення
1. Зерновий склад : - вміст зерен розміром більше 10 мм, в % по масі	Не більше 5	0
- вміст зерен розміром більше 5 мм, в % по масі	Не більше 20	4,6
- вміст часток розміром менше 0,16 мм, в % по масі	Не більше 25	4,0
- повний залишок на ситі № 063, в % по масі	Не більше 45 до 65	63,0
1. Модуль крупності (по відношенню до групи матеріалів з відсіву : крупний)	Більше 2,5 до 3,5	3,35
2. Вміст пилевидних та глинистих часток в % по масі	Не більше 12	7 %
3. Вміст глини в комках, в % по масі	Не більше 0,5	0
4. Марка міцності по вихідній породі (дробимість при стиску в циліндрі)	1000	1200
5. Насипна щільність кг/м ³	-	1420

Відсів по радіологічному контролю належить до першого класу. Сфера застосування – всі види будівництва без обмежень. Сертифікат додається.

Директор



О. Г. Зайцев